



We care for your life



CÔNG TY TNHH MÁY THẦU THUẬN PHƯƠNG
267-275 Nguyễn Văn Lương, P.12, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 1900 55 88 40 / Fax:
Website: www.tpgroup.com.vn / Email: tp@tpgroup.com.vn

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG THÁNG 06/2025

Loại kết quả: Kết quả trung bình ngày

Tên trạm quan trắc	Ngày	Tháng	Năm	KẾT QUẢ CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG											
				COD		TSS		pH		Lưu lượng đầu vào	Nhiệt độ		Amoni		Lưu lượng đầu ra
				Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN	m3/h	Kết quả	QCVN (độ C)	Kết quả	QCVN (mg/l)	m3/h
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	1	6	2025	10.88	90	2.29	60	8.24	6-9	4.12	30.17	40	0	6	2.66
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	2	6	2025	11.45	90	2.07	60	7.26	6-9	38.18	29.63	40	0	6	12.97
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	3	6	2025	11.39	90	1.85	60	6.55	6-9	43.11	30.35	40	0	6	17.25
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	4	6	2025	10.55	90	1.66	60	6.34	6-9	60.56	31.82	40	0	6	13.9
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	5	6	2025	11.03	90	1.68	60	6.22	6-9	39.97	32.08	40	0	6	15.83
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	6	6	2025	11.37	90	1.73	60	6.15	6-9	31.56	32.14	40	0	6	14.34
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	7	6	2025	11.75	90	1.76	60	5.94	6-9	38.31	31.07	40	0	6	13.54
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	8	6	2025	11.84	90	1.62	60	5.86	6-9	5.87	28.91	40	0	6	2.58
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	9	6	2025	12.02	90	1.59	60	5.89	6-9	23.88	28.44	40	0	6	11.46
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	10	6	2025	12.08	90	1.65	60	5.82	6-9	38.2	30.16	40	0	6	14.41
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	11	6	2025	14.04	90	1.73	60	6.73	6-9	54.58	31.38	40	0.51	6	16.63
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	12	6	2025	13.99	90	1.83	60	6.81	6-9	41.7	31.15	40	0.49	6	12.5
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	13	6	2025	13.89	90	1.9	60	6.85	6-9	52.55	31.15	40	0.51	6	17.53
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	14	6	2025	13.82	90	1.7	60	6.84	6-9	33.92	31.41	40	0.5	6	13.01
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	15	6	2025	13.73	90	1.64	60	6.8	6-9	31.91	31.14	40	0.53	6	5.71
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	16	6	2025	13.72	90	1.54	60	6.75	6-9	32.2	29.96	40	0.51	6	12.13
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	17	6	2025	13.59	90	1.8	60	6.54	6-9	29.04	31.07	40	0.54	6	8.97
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	18	6	2025	13.72	90	2.05	60	6.68	6-9	35.82	32.28	40	0.51	6	6.78
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	19	6	2025	13.81	90	2.33	60	6.65	6-9	36.89	32.48	40	0.44	6	11.94
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	20	6	2025	14.05	90	2.76	60	6.55	6-9	16.41	32.45	40	0.44	6	14.98



We care for your life



CÔNG TY TNHH MÁY THẦU THUẬN PHƯƠNG
267-275 Nguyễn Văn Luồng, P12, Q6, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 1900 55 88 40 / Fax:
Website: www.tpgroup.com.vn / Email: tp@tpgroup.com.vn

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG THÁNG 06/2025

Loại kết quả: Kết quả trung bình ngày

Tên trạm quan trắc	Ngày	Tháng	Năm	KẾT QUẢ CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG											
				COD		TSS		pH		Lưu lượng đầu vào	Nhiệt độ		Amoni		Lưu lượng đầu ra
				Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN	m3/h	Kết quả	QCVN (độ C)	Kết quả	QCVN (mg/l)	m3/h
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	21	6	2025	14.14	90	2.91	60	6.53	6-9	22.08	32.32	40	0.42	6	15.87
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	22	6	2025	14.09	90	2.54	60	6.53	6-9	11.04	30.94	40	0.41	6	6.47
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	23	6	2025	14.15	90	2.05	60	6.46	6-9	15	29.48	40	0.39	6	10.41
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	24	6	2025	13.47	90	2.24	60	6.76	6-9	43.97	31.48	40	0.53	6	14.95
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	25	6	2025	13.41	90	2.45	60	6.87	6-9	62.18	32.3	40	0.53	6	16.85
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	26	6	2025	13.56	90	2.54	60	6.92	6-9	53.49	32.02	40	0.51	6	17.26
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	27	6	2025	13.72	90	2.83	60	6.91	6-9	52.2	31.81	40	0.47	6	18.02
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	28	6	2025	13.92	90	2.85	60	6.92	6-9	58.04	31.72	40	0.45	6	19.26
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	29	6	2025	13.76	90	2.84	60	7.28	6-9	5.9	30.79	40	0.72	6	3.11
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	30	6	2025	13.21	90	3.32	60	7.42	6-9	63.37	31.74	40	1.13	6	14.55