



We care for your life

M.D.C



CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG THÁNG 09/2025

CÔNG TY TNHH MÁY THẦU THUẬN PHƯƠNG
267-275 Nguyễn Văn Lương, P.Phủ Lâm, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 1900 55 88 40 / Fax:
Website: www.tpgroup.com.vn / Email: tp@tpgroup.com.vn

Loại kết quả: Kết quả trung bình ngày

Tên trạm quan trắc	Ngày	Tháng	Năm	KẾT QUẢ CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG											
				COD		TSS		pH		Lưu lượng đầu vào	Nhiệt độ		Amoni		Lưu lượng đầu ra
				Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN	m ³ /h	Kết quả	QCVN (độ C)	Kết quả	QCVN (mg/l)	m ³ /h
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	1	9	2025	9.33	90	1.71	60	7.38	6-9	0	28.69	40	0.72	6	0
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	2	9	2025	9.26	90	1.72	60	7.37	6-9	0	28.53	40	0.75	6	0
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	3	9	2025	8.98	90	1.73	60	7.41	6-9	60.14	28.97	40	0.81	6	10.21
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	4	9	2025	8.76	90	1.79	60	7.38	6-9	40.2	29.28	40	0.92	6	12.23
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	5	9	2025	8.57	90	1.76	60	7.4	6-9	41.5	29.19	40	0.95	6	12.3
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	6	9	2025	8.31	90	1.78	60	7.3	6-9	42.98	29.38	40	1.03	6	16.99
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	7	9	2025	8	90	1.8	60	7.27	6-9	12	28.34	40	1.21	6	5.02
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	8	9	2025	7.73	90	1.83	60	7.27	6-9	37.7	27.76	40	1.27	6	11.94
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	9	9	2025	4.39	90	2.15	60	7.43	6-9	42.95	29.9	40	1.3	6	14.64
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	10	9	2025	2.64	90	2.4	60	7.61	6-9	40.38	31.15	40	1.13	6	15.51
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	11	9	2025	2.92	90	2.78	60	7.66	6-9	35.08	31.33	40	1.17	6	16.63
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	12	9	2025	4.1	90	4.36	60	7.6	6-9	34.2	31.13	40	0.93	6	13.31
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	13	9	2025	2.41	90	5.05	60	7.66	6-9	42.16	31.14	40	1.09	6	15.12
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	14	9	2025	3.17	90	9.07	60	7.48	6-9	17.06	29.87	40	0.61	6	1.43
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	15	9	2025	2.78	90	6.82	60	7.42	6-9	27.84	28.83	40	0.51	6	10.74
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	16	9	2025	3.24	90	6.12	60	7.43	6-9	25.36	28.44	40	0.58	6	11.25
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	17	9	2025	4.13	90	3.14	60	7.89	6-9	27.35	30.87	40	2.47	6	11.54
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	18	9	2025	3.12	90	3.66	60	7.87	6-9	28.31	31.12	40	2.41	6	10.57
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	19	9	2025	3.18	90	4.29	60	7.81	6-9	30.9	31.35	40	1.82	6	14.72
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	20	9	2025	5.63	90	4.9	60	7.87	6-9	29.71	31.26	40	4.96	6	16.74



We care for your life

M.D.C



**CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG
THÁNG 09/2025**

CÔNG TY TNHH MÁY THẦU THUẬN PHƯƠNG
267-275 Nguyễn Văn Lương, P.Phú Lâm, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 1900 55 88 40 / Fax:
Website: www.tpgroup.com.vn / Email: tp@tpgroup.com.vn

Loại kết quả: Kết quả trung bình ngày

Tên trạm quan trắc	Ngày	Tháng	Năm	KẾT QUẢ CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG											
				COD		TSS		pH		Lưu lượng đầu vào	Nhiệt độ		Amoni		Lưu lượng đầu ra
				Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN (mg/l)	Kết quả	QCVN	m ³ /h	Kết quả	QCVN (độ C)	Kết quả	QCVN (mg/l)	m ³ /h
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	21	9	2025	1.74	90	2.36	60	8.01	6-9	0	29.58	40	3.02	6	0
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	22	9	2025	2.37	90	2.6	60	7.25	6-9	35.32	30.91	40	3.08	6	7.98
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	23	9	2025	2.25	90	2.42	60	6.79	6-9	42.08	30.98	40	1.84	6	13.02
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	24	9	2025	4.49	90	2.65	60	6.77	6-9	32.81	31.13	40	1.6	6	10.33
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	25	9	2025	3.09	90	6.87	60	6.79	6-9	40.06	31.13	40	1.85	6	12.25
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	26	9	2025	4.24	90	12.13	60	6.81	6-9	35.03	30.95	40	1.66	6	12.41
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	27	9	2025	7.63	90	5.63	60	6.65	6-9	39.87	30.45	40	0.17	6	11.18
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	28	9	2025	6.34	90	4.86	60	6.48	6-9	19.12	29.74	40	0.19	6	4.35
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	29	9	2025	5.95	90	3.58	60	6.61	6-9	34.73	29.95	40	1.01	6	6.87
THUANPHUONGLONGAN--THUANPHUONGLONGAN	30	9	2025	0.6	90	4.21	60	6.7	6-9	43.14	30.92	40	1.4	6	16.22